

Statenvoorstel 79/12 A

Voorgestelde behandeling :
PS-vergadering : 25 januari 2013
Statenvoorstel : Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en
Wonen, 14 december 2012

Onderwerp

Inpassingsplan '150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal'

Datum

20 november 2012

Documentnummer

3311721

Directie

Ruimtelijke
Ontwikkeling &
Handhaving

Bijlage(n)

4

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Samenvatting

Het voorliggende Statenvoorstel is gericht op de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan '150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal'. Met dit inpassingsplan wordt de aanleg van een ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding van Dinteloord (AFC) naar Roosendaal planologisch mogelijk gemaakt.

1. Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Wro hebben uw Staten de bevoegdheid gekregen om een provinciaal bestemmingsplan vast te stellen (het zogenaamde inpassingsplan) indien sprake is van een provinciaal belang.

Gezien de directe relatie met het Agro & Food Cluster West-Brabant (AFC), waarvoor de provincie eveneens het inpassingsplan heeft vastgesteld en gezien de ligging van de hoogspanning verbinding in twee gemeenten is gekozen voor een provinciaal inpassingsplan.

2. Toelichting op het inpassingsplan

Het inpassingsplan voorziet in de mogelijkheid om een ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding aan te leggen van het AFC bij Dinteloord naar een onderstation in Roosendaal.

De 150 kV-verbinding is nodig voor de verdere ontwikkeling van het AFC. Glastuinbouwbedrijven op het AFC die gebruik maken van eigen energieopweksystemen moeten energie terug kunnen leveren aan het

elektriciteitsnet. Dit is voor deze bedrijven een belangrijke vestigingsvoorwaarde.

Datum

20 november 2012

Documentnummer

3311721

Initiatiefnemer voor het inpassingsplan is netwerkbeheerder TenneT. TenneT is verplicht de teruglevering aan het elektriciteitsnet en ook de afname van het net te faciliteren.

3. Procedure

Ter voorbereiding op de vaststelling van het inpassingsplan door Provinciale Staten hebben wij inmiddels de nodige, wettelijk verplichte stappen doorlopen:

- het voornemen tot het inpassingsplan is gepubliceerd op de provinciale website;
- de gemeenteraden van de gemeenten Roosendaal en Steenberghe zijn gehoord over het voornemen;
- er heeft vooroverleg plaats gevonden over het voorontwerp van het inpassingsplan;
- er hebben informatie avonden plaats gevonden om omwonenden en direct betrokkenen te informeren over het plan;
- het ontwerp inpassingsplan heeft van 27 augustus tot en met 8 oktober dit jaar voor zienswijzen ter inzage gelegen.

Gedurende de periode dat het ontwerp inpassingsplan voor zienswijzen ter inzage heeft gelegen zijn 21 zienswijzen ingediend bij de provincie, waaronder een zienswijze van de ZLTO.

De zienswijzen gaven geen aanleiding om het gekozen tracé van Dinteloord naar Roosendaal geheel te herzien. Wel is in beperkte mate de ligging van de kabel aangepast op wens van een direct betrokken agrariër. Deze aanpassing kon geheel op eigen grond doorgevoerd worden. Van een voorstel tot aanleg van de kabel in een niet in gebruik zijnde (droge) dijk is om financiële redenen afgezien.

De door de ZLTO naar voren gebrachte zienswijzen en de gevolgen voor het inpassingsplan kort samengevat:

(1) Het gekozen tracé zou niet de meest optimale variant zijn, gezien het aantal landbouwpercelen waar de kabel komt te liggen. Verzocht is om in overleg te treden met de betrokken landbouwers en de door hen in zienswijzen voorgestelde tracéwijzingen af te wegen.

De aard van het gebied brengt met zich mee dat het gekozen tracé grotendeels binnen landbouwpercelen ligt. Daarbij zijn wel de randen opgezocht en is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande infrastructuur.

Zoals hiervoor aangegeven heeft één zienswijze geleid tot aanpassing van het tracé op eigen grond. Getracht is nog om in overleg met twee andere agrariërs tot een alternatief op eigen grond te komen, wat niet is gelukt.

(2) *Er zou bij het vaststellen van het tracé niet genoeg rekening zijn gehouden met gevoelige functies en er is onvoldoende inzicht in de risico's door de magneetveldzone.*

Hoewel niet verplicht bij een ondergrondse kabel, is bij de keuze van het tracé het voorzorgsbeleid van het (voormalige) ministerie van VROM gevolgd. Dit betekent dat voldaan wordt aan de geadviseerde minimale afstanden ten opzichte van de woningen. Met berekeningen is dit onderbouwd. Gezien de zorgen ten aanzien van gezondheid, is hier in de nota van zienswijzen extra aandacht aan besteed.

(3) *Gevraagd is om bij activiteiten in de grond de diepte waaronder een vergunningplicht geldt te wijzigen van 1,0 naar 1,2 meter en liever nog 1,4 meter.*

Gezien de diepte waarop de hoogspanningskabel komt te liggen, is het veiligheidstechnisch gezien verantwoord en acceptabel om de verplichting te laten gelden vanaf 1,2 meter.

Na de vaststelling zal het inpassingsplan ter inzage gelegd worden voor beroep. Het instellen van beroep is mogelijk voor degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend. Op alle provinciaal inpassingsplannen, waaronder ook dit plan, is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat de rechter binnen 6 maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak dient te doen.

Er is geen noodzaak om de betrokken gemeenten (Steenbergen en Roosendaal) de bevoegdheid te onthouden een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden binnen het plangebied van het inpassingsplan. Het is wettelijk verplicht om dit in het besluit nadrukkelijk zo te bepalen. Met beslispoint 3 is hierin voorzien.

4. M.e.r.-beoordeling

De aanleg van een ondergrondse hoogspanningsleiding is een activiteit die voorkomt in het Besluit milieueffectrapportage (afgekort tot m.e.r.). Gezien de aard en omvang geldt voor het inpassingsplan een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Om hieraan tegemoet te komen is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Daaruit is naar voren gekomen dat er geen belangrijke negatieve effecten optreden ten gevolge van de ondergrondse hoogspanningsverbinding en dat afgezien kan worden van een formele m.e.r.-beoordeling.

5. Beoogd effect

Met het inpassingsplan worden de volgende doelen nagestreefd die van provinciaal belang zijn:

- De hoogspanningsverbinding draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het AFC.
- De hoogspanningsverbinding maakt de teruglevering mogelijk van

Datum

20 november 2012

Documentnummer

3311721

elektriciteit die op een duurzame vorm is geproduceerd (twee maal zo duurzaam als elektriciteit opgewekt door reguliere gasgestookte centrales).

- Het inpassingsplan draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het AFC.

Datum

20 november 2012

Documentnummer

3311721

6. Het voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaand ontwerp-besluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. W.G.H.M. Rutten

Auteur: F.G. Veurink toestel (073) 681 23 77

Bijgevoegd treft u de volgende bijlagen aan:

1. De toelichting bij het inpassingsplan '150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal'.
2. De bijlagen horende bij de toelichting bij het inpassingsplan.
3. De planregels horende bij het inpassingsplan.
4. De verbeelding (plankaart) bij het inpassingsplan.

Ontwerp-besluit 79/12 B

Voorgestelde behandeling :
PS-vergadering : 25 januari 2013
Statencommissie : Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling
en Wonen, 14 december 2012

Onderwerp

Inpassingsplan '150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal'

Datum

20 november 2012

Documentnummer

3311721

Directie

Ruimtelijke
Ontwikkeling &
Handhaving

Bijlage(n)

4

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

- gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 20 november 2012;
- overwegende dat er geen sprake is van belangrijke negatieve effecten en daarmee geen m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is;
- gelet op de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht;
- gelet op het advies van de commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen d.d. 14 december 2012;

besluiten:

1. het inpassingsplan '150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal' dat langs elektronische weg is vastgelegd als:
NL.IMRO.9930.ip150kv-va01, in die vorm vast te stellen;
2. een volledige verbeelding van het inpassingsplan '150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal' overeenkomstig de onder 1 vastgestelde vorm op papier vast te stellen;
3. dat de uitsluiting van de bevoegdheid van de gemeenteraad van Steenbergen en de gemeenteraad van Roosendaal tot vaststelling van een bestemmingsplan voor de betrokken gronden eindigt daags na de inwerkingtreding van dit besluit.

's-Hertogenbosch, 25 januari 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de griffier

